



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 263/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2338/2019

Pilar do Sul, 17 de abril de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 87/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações sobre o poço artesiano localizado no Bairro Santa Helena.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

ANTONIO JOSÉ PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

Câmara Municipal de Pilar do Sul
<http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/>



Protocolo N.º 0275-2019
Recebido do Executivo 0155-2019
17/04/2019 16:15:42

PROCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA, 312 - CENTRO - TEL (15) 3278-2505 - PILAR DO SUL - SP

✉ sedruma@pilarodosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 05 de abril de 2019.

P.A. nº2338/2019

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Assunto: REQUERIMENTO Nº87/2019

Encaminhamento: PREFEITO MUNICIPAL

Prezado Sr. Prefeito.

Em atenção ao requerimento em epígrafe, vimos informar:

- 1) A água retirada do poço artesiano situado no bairro Santo Helena não é potável. A municipalidade retira água de tal poço somente para serviços de asfaltamento e molhar as ruas de terra da cidade, sendo que nela existe presença de metais dissolvidos, tais como ferro e manganês.
- 2) Não é realizada análise periódica pelo fato de não utilizarmos a água desse poço para consumo humano.

Atenciosamente,

JOSE ALMEIDA ROSA JUNIOR

Secretário SEDRUMA